


**NOTA:**  
 NA EXECUÇÃO DA OBRA, TODAS AS CERCAS DE ARAME QUE CORTAM O TRAÇADO OU SEGUEM PARALELAMENTE ATÉ 15m DO EIXO DA LINHA, MESMO QUE NÃO CONSTAM NO PROJETO, DEVERÃO SER SECCIONADAS E ATERRADAS CONFORME NORMATIVA 1-313.0002 DA CELESC. TELAS DE ARAME, SOMENTE ATERRAR.



**SEGURANÇA**  
**ANTES DE INICIAR O TRABALHO:**

**1º) DESENERGIZAR,**  
**2º) TESTAR,**  
**3º) ATERRAR,**  
**4º) SINALIZAR,**  
**5º) TRABALHAR.**

**SEMPRE UTILIZAR OS EPT'S E EPC'S.**



**P.M. TROMBUDDO CENTRAL**

OBRA <b>INSTALAÇÃO DE IP</b>			NºPROJ.:		
MUNICÍPIO <b>TROMBUDDO CENTRAL</b>		LOCAL <b>BR-470 - BRACATINGA II</b>			POLIGONO
LEVTD. <b>P.M.TC</b>	PROJETO <b>P.M.TC</b>	DESENHO <b>P.M.TC</b>	PEDIDO		
ESCALA <b>1/1000</b>	FOLHA <b>1/1</b>	EQTD. <b>09488</b>	NOTA		
FISCAL		EMPREITEIRA	<input checked="" type="checkbox"/> RURAL	DATA <b>27/10/16</b>	
P AT	m	AT	m	<input type="checkbox"/> URBANO	S.E. <b>317</b> AL <b>TCL-06</b>
R BT	m	BT	m	<input type="checkbox"/> SOLICITAR ALIMENTAÇÃO	FL <b>01</b> QUAD. <b>A2</b>
J. MT	m	MT	m	<input type="checkbox"/> Levto. Topográfico	<input type="checkbox"/> Levto. c/ Trena
EXIST.		TOTAL GERAL		<input type="checkbox"/> Croquis	
					OBS.:

**CONFERIDO**  
 Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
 VALIDADE 6 MESES  
 ARSU/DVDI/SPEN